




ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมค่าติดตั้ง)ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมค่าติดตั้ง)ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริง จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๙๓,๖๔๐ บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายรัฐพล เวทสรณสุธี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท ตรีเพชร อิเล็กทริก จำกัด ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ ดังนี้

๑. ไม่ยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) ประกอบกิจการผลิต หรือ ประกอบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามข้อ ๓.๔

๒. ไม่ยื่นหนังสือยืนยันการแต่งตั้ง หรือหนังสืออนุญาตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ (Engine) ยี่ห้อ Baudouin, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Alternator) ยี่ห้อ Mecc alte และชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Controller) ยี่ห้อ Deep Sea Electronics PLC เพื่อใช้ สำหรับใบอนุญาตโรงงานผู้ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generating Set Manufacturer) ให้สามารถนำมา ประกอบเป็นชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generating Set) ได้ ตามข้อ ๓.๕

๓. ไม่ยื่นเอกสารรับรองชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generating Set) ยี่ห้อ TRIPETCH ELECTRIC GENSET, เครื่องยนต์ (Engine) ยี่ห้อ Baudouin, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) ยี่ห้อ Mecc alte และชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Controller) ยี่ห้อ Deep Sea Electronics PLC และ สวิตช์สับจ่ายไฟอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch) ยี่ห้อ VITZRO EM เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการติดตั้งใช้ งานในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามข้อ ๓.๖

๔. ไม่ยื่นเอกสารรับรองชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generating Set) ยี่ห้อ TRIPETCH ELECTRIC GENSET เป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยมีการติดตั้งใช้งานภายในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๐ โครงการ ตามข้อ ๓.๗

๕. เอกสารแสดงคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องยนต์ (Engine) จากโรงงานผู้ผลิต เครื่องยนต์ ยี่ห้อ Baudouin รุ่น ๖M๓๓G๗๑๕/๕ ไม่มีรายละเอียดระบุว่ากรองอากาศเป็นชนิดใช้งานหนัก (Heavy Duty Air Cleaner) ตามข้อ ๔.๑.๙

๖. เอกสารแสดงคุณสมบัติทางเทคนิคของการควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าชนิด Analog Voltage Regulator (AVC) ซึ่งไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดให้การควบคุม แรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นชนิด Digital Voltage Regulator (DVR) ตามข้อ ๔.๒.๔

๗. ไม่ยื่นเอกสารรับรองการทดสอบความทนทาน (Endurance Test) จากบริษัทผู้ผลิต ของสวิตช์สับจ่ายไฟอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch) ยี่ห้อ VITZRO EM รุ่น WN-๑๐๐๐ ตามข้อ ๔.๖.๔.๕, ๕.๓.๑๒

๘. เอกสารแสดงคุณสมบัติทางเทคนิคของชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Controller) ยี่ห้อ Deep Sea Electronics PLC การตั้งค่าการทำงานทั้งหมดจะต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยผ่าน USB, RS๒๓๒&RS๔๘๕ ซึ่งไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด ให้สามารถตั้งค่าการทำงานทั้งหมดที่ชุดควบคุม ตามข้อ ๔.๓.๕.๓

ในชั้นนี้คณะกรรมการฯ อาศัยอำนาจตามประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔.๖ วรรคสอง “เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสาร การยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด” จึงทำให้บริษัท ตรีเพชร อิเล็กทริก จำกัด ไม่ได้รับการ คัดเลือก เนื่องจากยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ

.....